



ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(государственное предприятие «БГЦА»)

THE ACCREDITATION BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Republican Unitary Enterprise «Belarusian State Centre for Accreditation» (state enterprise «BSCA»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: BY/112 2.2300 от 27.09.2005 г.

подтверждает, что

бюро телемеханики и связи

Республиканского производственного унитарного предприятия
"Гомельоблгаз"

ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)

и аккредитован(а) в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия

аттестата аккредитации: с 19 декабря 2021 г. до 19 декабря 2026 г.

г. Минск

10 декабря 2021 г.

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь
директор государственного
предприятия "БГЦА"



Е.В. Бережных

МП

БГЦА – подписант:

EA BLA (испытания, калибровка, сертификация продукции, систем менеджмента, персонала);

ILAC MRA (испытания и калибровка);

IAF MLA (сертификация продукции, систем менеджмента, персонала).

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.2300
от 27 сентября 2005 года
на бланке 0009306
на 2 листах
редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 декабря 2021 года

бюро телемеханики и связи

Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
1.1 ***	Силовые кабельные линии до 1000 В	27.32/ 22.000	Сопrotивление изоляции	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.30.1	МВИ.ГМ.1545-2019
2.1 ***	Электродвигатели переменного тока до 1000 В	27.11/ 22.000	Сопrotивление изоляции	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.7.2	МВИ.ГМ.1545-2019
3.1 ***	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока	27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000	Сопrotивление изоляции	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.27.1	МВИ.ГМ. 1545-2019
3.2 ***	напряжением до 1000 В	27.90/ 22.000	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей	ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3	МВИ.ГМ.1547-2019
4.1 ***	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Сопrotивление заземляющих устройств	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6	МВИ.ГМ.1546-2019



подпись ведущего эксперта по аккредитации

10.12.2021
дата принятия решения

Лист 1 Листов 2

1	2	3	4	5	6
4.2 ***	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN -C, TN-S, TN -C- S)	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5	МВИ.ГМ.1547-2019
4.3 ***		27.90/ 22.000	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2	МВИ.ГМ.1546-2019
5.1 ***	Устройства защитного отключения	27.90/ 22.000	Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе	ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 прил.В п.В.4.61.4	МВИ.ГМ.1579-2019
5.2 ***		27.90/ 22.000	Время отключения при дифференциальном токе	ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4	МВИ.ГМ.1579-2019
6.1 ***	Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО	27.90/ 22.000	Ток утечки	СН 4.04.01-2019 п.п.16.3.7, 16.3.8	МВИ.ГМ.1579-2019
7.1 ***	Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами	27.32/ 22.000	Сопrotивление изоляции	ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.31.9.1	МВИ.ГМ.1545-2019
8.1 ***	Автоматические выключатели	27.90/ 22.000	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей	ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 ТКП 181-2009 прил. Б п. Б.27.4, прил. В п. В.4.20	МВИ.ГМ.1823-2016

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации Республики
Беларусь - директор
государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В.Бережных