

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение до- кумента, опросно- го листа	Код оборуд. из-я, мате- риала	Завод- изготовитель	Един. из- мер.	Коли- чество	Мас- са еди- ницы, кг	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Кабинет 501</u>							
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки; IP20	GSL000151		Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка компьютерная/телефонная, RJ11+RJ45, скрытой установки	GSL000185		Schneider Electric	шт.	4		
	Розетка 2P+E, 16A, скрытой установки	GSL000143		Schneider Electric	шт.	12		
	Рамка на 1 пост для розеток скрытой узловой установки	GSL000101		Schneider Electric	шт.	5		
	Рамка на 3 поста для розеток скрытой узловой установки	GSL000103		Schneider Electric	шт.	4		
	<u>Кабинет 503</u>							
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Выключатель трехклавишный для скрытой установки; IP20	GSL000131		Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка компьютерная/телефонная, RJ11+RJ45, скрытой установки	GSL000185		Schneider Electric	шт.	4		
	Розетка 2P+E, 16A, скрытой установки	GSL000143		Schneider Electric	шт.	18		
	Рамка на 1 пост для розеток скрытой узловой установки	GSL000101		Schneider Electric	шт.	5		
	Рамка на 3 поста для розеток скрытой узловой установки	GSL000103		Schneider Electric	шт.	6		
	Кабель витая пара F/UTP Cat5E 4x2x24AWG (0.51мм) 305м, ССА, внутр. (ПВХ)	UTP Cat5E			бухта	2		
	<u>Кабинет 504</u>							
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки; IP20	GSL000161		Schneider Electric	шт.	2		
	Розетка компьютерная/телефонная, RJ11+RJ45, скрытой	GSL000185		Schneider Electric	шт.	4		

						30/20 – ЭМ.С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата	Электрооборудование. Спецификация оборудования, изделий и материалов. (7-й этап)		
ГИП		Хозей			01.22			
Выполнил		Бондарь			01.22			
Нор.контр.		Хозей			01.22			
						Стадия	Лист	Листов
						С	1	4
						ПКП Гомельдорпроект		

	установки							
	Розетка 2Р+Е, 16А, скрытой установки	GSL000143		Schneider Electric	шт.	12		
	Рамка на 1 пост для розеток скрытой узловой установки	GSL000101		Schneider Electric	шт.	6		
	Рамка на 3 поста для розеток скрытой узловой установки	GSL000103		Schneider Electric	шт.	4		
	Кабель витая пара F/UTP Cat5E 4x2x24AWG (0.51мм) 305м, ССА, внутр. (ПВХ)	UTP Cat5E			букта	2		
	<u>Кабинет 505</u>							
	<u>Кабельные изделия и арматура</u>							
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката с пониженной пожароопасности, сечением:	ВВГп нг(А)-LS ГОСТ 31996-2012						
	3х1,5мм ²				м	10		
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Розетка 2Р+Е, 16А, скрытой установки	GSL000143		Schneider Electric	шт.	3		
	Розетка компьютерная/телефонная, RJ11+RJ45, скрытой установки	GSL000185		Schneider Electric	шт.	1		
	Монтажная коробка одностенная				шт.	4		
	Рамка на 1 пост для розеток скрытой узловой установки	GSL000101		Schneider Electric	шт.	1		
	Рамка на 3 поста для розеток скрытой узловой установки	GSL000103		Schneider Electric	шт.	1		
	Кабель витая пара F/UTP Cat5E 4x2x24AWG (0.51мм) 305м, ССА, внутр. (ПВХ)	UTP Cat5E			букта	1		
	<u>Выгородка на 5 эт.</u>							
	Дифференциальный автомат, 2Р, I _p =16 А, 30мА (для установки в ШР 5эт)			Legrand	шт.	1		
	<u>Кабельные изделия и арматура</u>							
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката с пониженной пожароопасности, сечением:	ВВГп нг(А)-LS ГОСТ 31996-2012						
	3х2,5мм ²				м	30		
	<u>Оборудование светотехническое</u>							
	Светильник светодиодный потолочный для общественных помещений, мощностью: 47,8 Вт; IP20, 4000 К	ДВО12-02-43-20.о 595х595х60 А		ООО "ДжиВиЭй Лайтинг	шт.	2		
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки;	GSL000151		Schneider Electric	шт.	1		

						30/20 – ЭМ.С (7-й этап)	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

	IP20							
	Розетка 2Р+Е, 16А, скрытой установки	GSL000143		Schneider Electric	шт.	6		
	Монтажная коробка одноместная				шт.	7		
	Рамка на 1 пост для розеток скрытой узловой установки	GSL000101		Schneider Electric	шт.	1		
	Рамка на 3 поста для розеток скрытой узловой установки	GSL000103		Schneider Electric	шт.	2		
	<u>Выгородка на 1 эт.</u>							
	Дифференциальный автомат, 2Р, I _p =16 А, 30мА (для установки в ШР 1эт)			Legrand	шт.	1		
	<u>Кабельные изделия и арматура</u>							
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката с пониженной пожароопасности, сечением:	ВВГп нг(А)-LS ГОСТ 31996-2012						
	3х2,5мм ²				м	30		
	<u>Оборудование светотехническое</u>							
	Светильник светодиодный потолочный для общественных помещений, мощностью: 47,8 Вт; IP20, 4000 К	ДВО12-02-43-20.о 595х595х60 А		ООО "ДжиВиЭй Лайтинг	шт.	2		
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки; IP20	GSL000151		Schneider Electric	шт.	1		
	Розетка 2Р+Е, 16А, скрытой установки	GSL000143		Schneider Electric	шт.	6		
	Монтажная коробка одноместная				шт.	7		
	Рамка на 1 пост для розеток скрытой узловой установки	GSL000101		Schneider Electric	шт.	1		
	Рамка на 3 поста для розеток скрытой узловой установки	GSL000103		Schneider Electric	шт.	2		
	<u>По всему зданию</u>							
	<u>Оборудование светотехническое</u>							
	Светильник светодиодный потолочный для общественных помещений, мощностью: 47,8 Вт; IP20, 4000 К	ДВО12-02-43-20.о 595х595х60 А		ООО "ДжиВиЭй Лайтинг	шт.	42		
	<u>Демонтажные работы</u>							
	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами 4х18 Вт				шт.	46		
	Демонтаж рамки на 1 пост				шт.	19		
	Демонтаж рамки на 3 поста				шт.	19		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

30/20 – ЭМ.С
(7-й этап)

Лист
3

	Демонтаж узла розетки скрытой установки				шт.	57		
	Демонтаж узла компьютерной/телефонной розетки скрытой установки				шт.	13		
	Демонтаж выключателя одноклавишного скрытой установки				шт.	2		
	Демонтаж выключателя двухклавишного скрытой установки				шт.	3		
	Демонтаж выключателя трехклавишного скрытой установки				шт.	1		
	Демонтаж монтажных коробок				шт.	18		
	Демонтаж дифференциального автомата				шт.	2		
	<u>Монтаж/демонтажные работы (общие) по объекту</u>							
	Сетевой кабель UTP Cat5E, проложен:							
	- за подвесным потолком на существующем лотке				м	1525		
	Кабель проложен:							
	- за подвесным потолком				м	70		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

30/20 – ЭМ.С
(7-й этап)

Лист
4